


- dat het reinigen en hydrofoberen beperkt blijft tot 5-10% van het geveloppervlak (met name onder onderdorpels en architectonisch uitstekende details), en dat er wordt gereinigd met stoom met lage druk en zowel de te reinigen als de te hydrofoberen onderdelen en de exacte methodiek ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Bureau Monumenten en Archeologie;
- dat de ramen in de achtergevels rondom de binnenhoven worden uitgevoerd als schuiframen conform de details die aangeleverd zijn voor de voorgevel, m.u.v. de ramen van de derde verdieping. Deze mogen worden uitgevoerd als draaikiepraam, onder voorwaarde dat ze in gesloten toestand hetzelfde aanzicht tonen als de nieuwe schuiframen. Hetzelfde aanzicht van de draaikiepramen betekent dat het detail t.p.v. de aansluiting van het bovenlicht op de bovendorpel moet worden aangepast, zodat de ventilatiesleuf net zoals bij de schuiframen niet leidt tot een schaduwlijn onder de bovendorpel. Ook de aanslag van het draaikiepraam achter de wisseldorpel zou zo moeten worden aangepast, zodat hij niet boven de wisseldorpel uitsteekt;
- dat het gebruik van steenpasta niet is toegestaan. Minimale scheurvorming kan worden geïnjecteerd, en anders moet er over worden gegaan tot inboeten. Bij de natuursteen dienen beschadigingen in beginsel te worden uitgestukt;
- dat het metselwerk wordt gevoegd als bestaand, dus geen knip- maar een snijvoeg;
- dat de detaillering van het boeiboord aan de voor- en achtergevel conform bestaand is;
- dat de bestaande vlakke plafonds en onderzijden van de trappen glad hersteld worden, en dat er geen spuitpleisterlaag met structuur wordt toegepast;
- dat alle zaken die moeten worden voorgelegd aan Bureau Monumenten en Archeologie minimaal vijf weken voor de aanvang van het desbetreffende onderdeel van het werk aan Bureau Monumenten en Archeologie worden voorgelegd;
- dat de bij deze monumentenvergunning gevoegde uitvoeringsvoorschriften in acht worden genomen.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zeeburg,
 Het hoofd van de afdeling Handhaving, Vergunningverlening en Vastgoed,



Mr. A. Noorman